



CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA
14º BATALHÃO DE BOMBEIRO MILITAR - SERVIÇO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - XAXIM-SC
PROTOCOLO A0387/00/165A APROVADO EM 23/11/2021 - Qualquer alteração no projeto dependerá de prévio exame do CSCI




Detalhamento Genérico. Canalização de Consumo deve ser instalada em altura suficiente para garantir os 10 mil L da RTI








Detalhamento Genérico. Canalização de Consumo deve ser instalada em altura suficiente para garantir os 10 mil L da RTI




Detalhamento Desnível Reservatório para Hidrante

ESQUEMA ISOMÉTRICO SHP


Detalhe Corrimão



Hidrante de Recalque Aparente




Detalhe Placa de Lotação Máxima



Capacidade Máxima

Detalhe Capacidade para o Ginásio


Detalhe Placa de Lotação Máxima



Capacidade Máxima


Detalhe Capacidade para o Refeitório

Detalhe Placa de Lotação Máxima Complementar




Detalhe Capacidade Máxima

Detalhe Guarda Corpo e Corrimão - Escada



Detalhe corrimão e guarda-corpo
Sem escala

Detalhamento em Corte das Alturas
de Corrimão e Guarda Corpo



Detalhamento de SHP





Figura 02 – Hidrante para Sistema Tipo I (porta do abrigo na cor vermelha)

Detalhamento Alarme de Incêndio



APROVAÇÃO:

Engeobra
CREA SC 108.454-0
ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA

Rua Primo Tacca, 350, Bairro Tacca - Xanxerê- SC
E-mail:engenharia.engeobra@gmail.com Cel: (49) 9 9976-0226

OBRA: GINÁSIO SANTA TEREZINHA

LOCAL: Rua Achiles Biassotto, s/n, Bairro Guarany - Xaxim - SC

PROJETO: PREVENTIVO DE INCÊNDIO

ESPECIFICAÇÕES:
- Detalhamentos

DATA: 11/2021

DESENHO: B.A.R.

ÁREA: 3.544,73 m²

ESCALA: Indicada

PRANCHA: 03 /03

Projeto:

Assinado de forma digital por SAMUEL SPESSATTO OUTEIRO:04412249327
Dados: 2021.11.23 08:22:41 -03'00'

SAMUEL SPESSATTO OUTEIRO
Engº Civil- CREA SC 133319-7

Proprietário:

PREFEITURA MUNICIPAL DE XAXIM
CNPJ:82.854.670/0001-30