





Planta baixa sistemas preventivos contra incêndio
Esc.: 1/75





Planta localização
Esc.: 1/500

| LEGENDA - SIMBOLOGIA PPCI | |
|---|---|
| | EXTINTOR 20:B-C - 4 KG |
| SAÍDA 25x16 | SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL COM INDICAÇÃO DE SAÍDA - PLACA LUMINOSA 25X16 CM |
| BA | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - BLOCO AUTÔNOMO 30 LEDS |
| P | PISO ANTIDERRAPANTE E INCOMBUSTIVEL - coeficiente de fricção dinâmico menor 0,4, ensaio a seco e úmido |


Para os sistemas de iluminação de emergência e sinalização de abandono de local deverá ser previsto circuito elétrico específico com disjuntor devidamente identificado, sendo que cada bloco autônomo deverá possuir uma tomada independente.




Detalhe extintores
Esc.: Sem escala




Detalhe sinalização de abandono de local
Esc.: Sem escala




Detalhe iluminação de emergência
Esc.: Sem escala


**GEONORTE PROJETOS LTDA.**
Av. Brasil, 79, sala 09, Centro - Xanxerê (SC) - 89820-000
www.geonorte.net.br / contato@geonorte.net.br
Telefone: (49) 3433-8176


PROJETO:
**PREVENTIVO - DPTO. DE TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS**

LOCALICADES: PERÍMETRO URBANO
MUNICÍPIO: XAXIM — ESTADO UF: SC
DATA: 05/2022 — ESCALA: indicada

Folha: 01/01

Conteúdo:
PLANTA SISTEMAS PREVENTIVOS CONTRA INCÊNDIO
DETALHAMENTOS

Área: 215, 75 m²

Prop.:
PREFEITURA MUNICIPAL DE XAXIM
CNPJ: 82.854.670/0001-30

Resp. Téc.
PATRICIA CAMILOTTI:08796773928
PATRICIA CAMILOTTI:08796773928
2022.06.15 11:34:16 -03'00'

PATRÍCIA CAMILOTTI
ARQUITETA E URBANISTA
CAU A116659-0

XAXIM - SC
GOVERNO MUNICIPAL
Rua Rui Barbosa, 347 - Centro
CEP: 89825-000 - Fone: (49) 3453-8200
www.xaxim.sc.gov.br