

Bloco 01 - pavilhão central
Corte esquemático
Esc.: 1/125


LEGENDA	
	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO - 4Kg - 20 B-C
SAÍDA	PLACA LUMINOSA DE SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL (BLOCO AUTONOMO)
BA	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA (BLOCO AUTONOMO 30 LEDS)
BA	LUMINÁRIA TIPO FAROLETE (BLOCO AUTONOMO 1200 LUMENS)
PA	PISO ANTIDERRAP. E INCOMBUSTIVEL (CONF. NB PROJEÇÃO ONBRACO + U.A + ENSAIO A NBCO E ONDO)
CG	CORRIMÃO METÁLICO DUPLO H.: 92 cm e 70 cm
GC	GUARDA CORPO METÁLICO H.: 1,10 m




Detalhe extintores
Esc.: Sem escala




Detalhe sinalização abandono de local
Esc.: Sem escala



Detalhe iluminação de emergência
Esc.: Sem escala




Detalhe corrimão metálico
Esc.: Sem escala



Detalhe guarda-corpo metálico
Esc.: Sem escala

Detalhe corrimão e guarda-corpo metálico
Esc.: Sem escala



Bloco com isolamento de risco
Não foi dimensionado

Planta de localização/locação
Esc.: 1/500

QUADRO DE ÁREAS	
Bloco 01 - Pavilhão central 01	2.398,00 m²
Bloco 02 - Pavilhão secundário 02	607,50 m²
Bloco 03 - Ginásio de esportes	520,00 m²
Bloco 04 - Posto de saúde	245,50 m²
Área total dos blocos:	**3.771,00 m²**

NOTA
Conforme IN 035, o sistema de acesso de viaturas é exigido para o imóvel. Seguindo o Art. 6, as vias de acesso para viaturas devem possuir largura mínima de 6 metros; suportar viaturas com peso de 25.000 kgf; não podem ser obstruídas na sua largura; possuir altura livre mínima de 4,5m; e se houver portão de acesso deve possuir dimensões mínimas de 4 metros de largura e 4,5 metros de altura.



Bloco 01 - pavimento térreo
Planta de sistemas de prevenção contra incêndio
Esc.: 1/150

Bloco 01 - pavimento mezanino
Planta de sistemas de prevenção contra incêndio
Esc.: 1/150

GEONORTE PROJETOS LTDA.
Av. Brasil, 79, sala 09, Centro - Xanxerê (SC) - 89820-000
www.geonorte.net.br / contato@geonorte.net.br
Telefone: (49) 3433-8176

PROJETO:
PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO - FEIRA VILA DIADEMA - XAXIM

LOCALICADE: VILA DIADEMA
MUNICÍPIO: XAXIM — ESTADO UF: SC
DATA: 09/2022 — ESCALA: indicada

Folha: 01/03

Conteúdo:
PLANTA LOCALIZAÇÃO
BLOCO 01 - PAVILHÃO CENTRAL - PROJETO PREVENTIVO
DETALHAMENTOS

Área: 3.771, 00 m²

Prop.: PREFEITURA MUNICIPAL DE XAXIM
CNPJ: 82.854.670/0001-30

Resp. Téc.: PATRICIA CAMILOTTI:08796773928
PATRICIA CAMILOTTI:08796773928 2022.09.28 10:26:49 -03'00'
PATRÍCIA CAMILOTTI
ARQUITETA E URBANISTA
CAU A116659-0

XAXIM - SC
GOVERNO MUNICIPAL
Rua Rui Barbosa, 347 - Centro
CEP: 89825-000 - Fone: (49) 3453-8200
www.xaxim.sc.gov.br

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA
4ª BATALHÃO DE BOMBEIRO MILITAR - SERVIÇO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - XAXIM-SC
PROTOCOLO A83870000884 APROVADO EM 06/12/2022 - Qualquer alteração no projeto dependerá de prévio exame do SSCI.