ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA

ATESTADO PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO

Em conformidade com a Lei 16.157/13, Decreto Estadual 1908/22 e com os incisos I e II do paragrafo 1° do artigo 44 da Instrução Normativa nº 1 - Parte 1 - PROCESSOS GERAIS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, do CBMSC, atestamos que o imóvel abaixo qualificado atende aos requisitos das Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico (NSCI), estando apto construção, reforma ou ampliação.

1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO / EDIFICAÇÃO

Registro de Endereço (RE): RE8387000788A		
Nome da Edificação: FEIRA DE EXPOSIÇÕES VILA DIADEMA		
Nome Fantasia: FEIRA DE EXPOSIÇÕES VILA DIADEMA		
Logradouro público: PARALELA VILA DIADEMA		**Nº**:
Bairro: VILA DIADEMA	**Município**: XAXIM/SC	**CEP**: 89825-000
Complemento: FEIRA DE EXPOSIÇÕES	**LAT/LONG**: (-26.941383775739,-52.505660676752)	
Referência: TREVO DE ACESSO VILA DIADEMA	**Arquivo:**	
Blocos Homologados CBMSC: 0	**Blocos Cadastrados CBMSC**: 4	

2. RESPONSÁVEIS PELO IMÓVEL

NR	Nome Completo	CPF/CNPJ
1	Município de Xaxim	82.854.670/0001-30
2	Município de Xaxim	82.854.670/0001-30

3. DADOS DA SOLICITAÇÃO

Protocolo: A8387000686A	**Característica de**: Alta Complexidade	**Nº de Blocos**: 4
Área total da solicitação: 3.771,00 (m²)		
Nome Solicitante: P. C.		**CPF/CNPJ** : ***.967.739-**
Data da Solicitação: 02/11/2022	**Quantidade de anexos**: 9	**Risco do processo**: Risco IV

3.1. SISTEMAS/MEDIDAS SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

(x) Saídas de emergência	(x) Alarme de incêndio	(x) Sinalização de emergência
(x) Proteção por extintores	(x) Iluminação de emergência	(x) Compartimentação (horizontal e/ou vertical);
(x) Brigada de incêndio	(x) Acesso de viaturas	

-> 3.2. RISCO ESPECIAIS

Nenhum risco especial cadastrado

3.3. DETALHES POR BLOCO

3.3.1. BLOCO 04 - Posto de saúde

Área da solicitação: 245,50 (m2)		**Área aprovada**: 245,50 (m2)	
Nº de pavimentos: 1	**Altura**: --	**Área do pavimento Tipo**: 245,50 (m)	**Área desconsiderada**: 0,00 (m2)
Complexidade: Alta Complexidade	**Carga de incêndio**: Baixa - 250,00 (MJ/m2)	**Situação**: EXISTENTE	**Lotação Máxima**: 36
Tipo da Edificação: ALVENARIA CONVENCIONAL	**Tipo de Escada**: Sem escada	**Quantidade de Glp**: 13,00 (Kg)	**Risco do imóvel**: Risco III
Responsável técnico: Patrícia Camilotti		**Registro (CREA/CAU/CRT)**: SCA116659-0	

OCUPAÇÕES

NR	Ocupação	Destinação	Altura da ocupação (m)	Lotação	Área (m²)	Área Comum (m²)	Área Solicitada (m²)

1	H-6 [Serviço de saúde e institucional] Clínica e consultório médico e odontológico	Clínicas médicas, consultórios em geral, unidades de hemodiálise, ambulatórios e assemelhados. Todos sem internação	0,00	36,00	245,50	245,50	245,50

RISCOS ESPECIAIS
Nenhum risco especial encontrado para essa solicitação.

SISTEMAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA -> [SIGLA] - SISTEMA/MEDIDA	
[SE] - Saídas de emergência	[AI] - Alarme de incêndio
[SEM] - Sinalização de emergência	[PPE] - Proteção por extintores
[IE] - Iluminação de emergência	

3.3.2. BLOCO 03 - Ginásio de Esportes

Área da solicitação: 520,00 (m2)		**Área aprovada**: 520,00 (m2)	
Nº de pavimentos: 1	**Altura**: 5,00 (m)	**Área do pavimento Tipo**: 520,00 (m)	**Área desconsiderada**: 0,00 (m2)
Complexidade: Baixa Complexidade RPCI	**Carga de incêndio**: Baixa - 300,00 (MJ/m2)	**Situação**: EXISTENTE	**Lotação Máxima**: 247
Tipo da Edificação: ALVENARIA ESTRUTURAL	**Tipo de Escada**: Sem escada	**Quantidade de Glp**: --	**Risco do imóvel**: Risco II
Responsável técnico: Patrícia Camilotti		**Registro (CREA/CAU/CRT)**: SCA116659-0	

OCUPAÇÕES

NR	Ocupação	Destinação	Altura da ocupação (m)	Lotação	Área (m²)	Área Comum (m²)	Área Solicitada (m²)
1	E-3 [Educacional e cultura física] Espaço para cultura física	Locais de ensino e/ou práticas de artes marciais, natação, ginástica (artística, dança, musculação e outros) esportes coletivos (tênis, futebol e outros que não estejam incluídos em F-3), sauna, casas de fisioterapia e assemelhados. Sem arquibancadas.	5,00	247,00	520,00	520,00	520,00

RISCOS ESPECIAIS
Nenhum risco especial encontrado para essa solicitação.

SISTEMAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA -> [SIGLA] - SISTEMA/MEDIDA	
[SE] - Saídas de emergência	[SEM] - Sinalização de emergência
[PPE] - Proteção por extintores	[IE] - Iluminação de emergência

3.3.3. BLOCO 02 - Pavilhão secundário

Área da solicitação: 607,50 (m2)		**Área aprovada**: 607,50 (m2)	
Nº de pavimentos: 1	**Altura**: --	**Área do pavimento Tipo**: 607,50 (m)	**Área desconsiderada**: 0,00 (m2)
Complexidade: Alta Complexidade	**Carga de incêndio**: Desprezível - 100,00 (MJ/m2)	**Situação**: EXISTENTE	**Lotação Máxima**: 560
Tipo da Edificação: CONCRETO PRÉ-MOLDADO	**Tipo de Escada**: Sem escada	**Quantidade de Glp**: --	**Risco do imóvel**: Não simplificado
Responsável técnico: Patrícia Camilotti		**Registro (CREA/CAU/CRT)**: SCA116659-0	

OCUPAÇÕES

NR	Ocupação	Destinação	Altura da ocupação (m)	Lotação	Área (m²)	Área Comum (m²)	Área Solicitada (m²)
1	F-10 [Local de Reunião de Público] Exposição de objetos ou animais	Salões e salas para exposição de objetos ou animais. Edificações permanentes	0,00	560,00	607,50	559,45	607,50

RISCOS ESPECIAIS
Nenhum risco especial encontrado para essa solicitação.

SISTEMAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA -> [SIGLA] - SISTEMA/MEDIDA	
[PPE] - Proteção por extintores	[SEM] - Sinalização de emergência
[SE] - Saídas de emergência	[IE] - Iluminação de emergência

3.3.4. BLOCO 01 - Pavilhão principal

Área da solicitação: 2.398,00 (m2)	**Área aprovada**: 2.398,00 (m2)

Nº de pavimentos: 2	**Altura**: 3,00 (m)	**Área do pavimento Tipo**: 2.398,00 (m)	**Área desconsiderada**: 0,00 (m2)
Complexidade: Alta Complexidade	**Carga de incêndio**: Desprezível - 100,00 (MJ/m2)	**Situação**: EXISTENTE	**Lotação Máxima**: 1232
Tipo da Edificação: CONCRETO PRÉ-MOLDADO	**Tipo de Escada**: Comum	**Quantidade de Glp**: --	**Risco do imóvel**: Não simplificado
Responsável técnico: Patrícia Camilotti		**Registro (CREA/CAU/CRT)**: SCA116659-0	

OCUPAÇÕES

NR	Ocupação	Destinação	Altura da ocupação (m)	Lotação	Área (m²)	Área Comum (m²)	Área Solicitada (m²)
1	F-10 [Local de Reunião de Público] Exposição de objetos ou animais	Salões e salas para exposição de objetos ou animais. Edificações permanentes	3,00	1.232,00	2.398,00	1.211,95	2.398,00

RISCOS ESPECIAIS

Nenhum risco especial encontrado para essa solicitação.

SISTEMAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA -> [SIGLA] - SISTEMA/MEDIDA

[SEM] - Sinalização de emergência	[SE] - Saídas de emergência
[PPE] - Proteção por extintores	[IE] - Iluminação de emergência
[COMP] - Compartimentação (horizontal e/ou vertical);	[BI] - Brigada de incêndio
[AI] - Alarme de incêndio	[AVtr] - Acesso de viaturas

4. RESULTADO DA SOLICITAÇÃO

Resultado : DEFERIDO

Observações:

1. Projeto analisado através dos critérios estabelecidos nas Instruções Reguladoras de Análise (IRAs), conforme estabelecido pela Ordem Administrativa nº 05/20/SSCI/14ºBBM de 06/10/2020 (Processo SGP-e CBMSC/24895/2020).
2. O atendimento a todos os demais critérios estabelecidos nas Normas de Segurança Contra Incêndio e Instruções Normativas são de responsabilidade do Responsável Técnico pelo projeto.

Quartel de SÃO LOURENÇO DO OESTE/SC, 06/12/2022

Assinatura Eletrônica

Edimar Marques Lecca - Cabo

NOME

SÃO LOURENÇO DO OESTE/SC, 06/12/2022

LOCAL E DATA

Autenticidade e-SCI: **69a7da1e28145dc5f10b9d10bf484212a79b3911**