SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
SETOR DE ATIVIDADES TÉCNICAS - XAXIM

ATESTADO DE APROVAÇÃO DE PROJETO

Com fundamento nos incisos II, III e IV do artigo 108 da Constituição do Estado de Santa Catarina (E.C. 033/2003) , na Lei adual nº 16.157 de 07/11/2013 e no Decreto Executivo Estadual nº 1.957 de 20/12/2013, atestamos que o projeto da edificação ixo qualificada, atende aos padrões mínimos de segurança contra incêndio.

ocolo	**0000047013**	RE	**533**
lista	**SD BM EDY MARCOS BARELLA**		
rido por	**SD BM EDY MARCOS BARELLA**		
ponsável Técnico	PATRICIA CAMILOTTI	CREA/CAU	A116659

prietário	**PREFEITURA MUNICIPAL DE XAXIM**		
PJ/CPF	**82.854.670/0001-30**	CEP	**89.825-000**
icação	**ESCOLA BASICA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA**		
ne Fantasia		Logradouro	**RUA: ANGELO BOTTAN, Nº63**
ade	**XAXIM**	Bairro	**STA TEREZINHA**
nplemento		Área Total	**2.817,85(m²)**
ipação	**ESCOLAR GERAL**	Altura	**5.73(m)**
Pav. **3**	N° Blocos **1** Risco **LEVE**		

servações

ficação existente, escolar geral, aprovada com os seguintes sistemas:

aídas de emergência: Aprovado com reduções na largura das escadas, dimensões de degraus, inclinação das rampas, atendendo aos érios da IN 05, Art 42, com as compensações previstas em projeto, incluindo a redução da lotação máxima.
stalação de Gás Combustível: Aprovado com redução do número de recipientes de GLP, conforme IN 05 Art. 40, inciso I, alínea d, ificado e solicitado pelo responsável técnico e proprietário/responsável;
stema Hidráulico Preventivo: Aprovado com RTI separada do reservatório de consumo predial;
stema de Proteção contra Descargas Atmosféricas: Este sistema deixou de ser objeto de fiscalização por parte do CBMSC, conforme Nota nica n 48/2019;
stema de Alarme e Detecção de Incêndio;
ano de Emergência;
stema Preventivo por Extintores;
stema de Iluminação de Emergência;
nalização para abandono de local;
Controle de Materiais de Revestimento e Acabamento;
Brigada de Incêndio; Em conformidade, com 02 brigadistas voluntários, documentação a ser entregue na solicitação e vistoria de cionamento, conforme Art. 9 da IN 28;

Quartel de XAXIM, 29/01/2020

Comandante da OBM / Chefe SAT de
XAXIM

Edy Marcos Barella
Sd BM Mtcl. 933537-4