CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA
14º BATALHÃO DE BOMBEIRO MILITAR - SERVIÇO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - XAXIM-SC
PROTOCOLO **A638700081SA** APROVADO EM **14/04/2023** - Qualquer alteração no projeto dependerá de prévio exame do SSCI.

Planta sistemas preventivos contra incêndio
Esc.: 1/150


PLANTA BAIXA TÉRREO - BLOCO 01
A: 624,78 m²
Sala Multidisciplinar
A: 24,90 m²
Palco de apresentações
A: 28,75 m²
Espaço coberto
A: 187,60 m²
Refeitório
A: 92,65 m²
Cozinha
A: 24,40 m²
Lavanderia
A: 20,95 m²
Parque infantil
A: 38,20 m²
Depósito
A: 14,00 m²
Fogão semi-industrial 6 bocas
Forno Industrial
Abrigo de Gás 01 (2) PAD
Muro de alvenaria a executar para isolamento do abrigo de gás
h.: 2,00m
Cercado h. 80cm
Guarda-corpo h.: 1,10m
Corrimão h.: 0,70m
DESCE MARFA EXISTENTE
Patamar rampa
Circulação coberta - interligação bloco 01 e bloco 02
A: 113,85 m²
Escada de Acesso em Planta. Superior
Largura=1,50m
Degrau: b=30cm h=17cm
Sala dos professores
A: 44,56 m²
Depósito
A: 10,06 m²
Direção
A: 34,97 m²
Secretaria
A: 34,02 m²
Sanit. Mas.
A: 21,85 m²
Sanit. Fem.
A: 21,85 m²
Sala Maternal 3° ano
A: 45,95 m²
Capacidade máxima 30 alunos
Circulação
A: 64,60 m²
Placa de lotação máxima 40x20 cm
PASSEIO PUBLICO
PLANTA BAIXA TÉRREO - BLOCO 02
A: 1.193,24 m²
Espaço coberto elevado
A: 74,88 m²
Coordenação
A: 25,85 m²
Área coberta
A: 64,60 m²
Circulação descoberta
A: 28,60 m²
Escada de Acesso entre blocos
Largura variável
Degraus: b=30cm h=17cm
Arquibancada h= 42cm h= 30cm
Espaço coberto
A: 172,20 m²
Depósito
A: 8,70 m²
Depósito
A: 9,28 m²
Biblioteca
A: 37,20 m²
Sala Multiuso
A: 36,28 m²
Sala Educação Física
A: 30,13 m²
Refeitório
A: 32,66 m²
Varanda - área coberta
A: 39,40 m²
Quadra coberta
A: 467,73 m²
DML
Cozinha
A: 43,73 m²
Sanit. Fem.
A: 4,40 m²
Sanit. Mas.
A: 4,40 m²
Abrigo de Gás 02 (2) PAD
Ginásio de esportes
A: 511,52 m²
Depósito
A: 43,20 m²
Depósito
A: 43,65 m²
PLANTA BAIXA GINÁSIO DE ESPORTES - BLOCO 04
A: 511,52 m²
PLANTA BAIXA EPÓSITOS - BLOCO 05
A: 101,32 m²
PLANTA BAIXA QUADRA E REFEITÓRIO - BLOCO 03
A: 1.091,80 m²
CASAN
Piso: Classe IV-A
SAÍDA
EXTINTOR 4 KG PQS 20 B:C
EXTINTOR 4 KG PQS 30 B:C
EXTINTOR 4 KG PQS 50 B:C
EXTINTOR 4 KG PQS 20 B:C
Registro de corte
Registro de gás
Tubulação 3/4" para a rede primária (pós o registro de corte)
Tubulação 1/2" para a rede secundária (para o equipamento)
Tubulação 3/4" para a rede primária (pós o registro de corte)
Tubulação 1/2" para a rede secundária (para o equipamento)
Os terminais deverão ser instalados sobre alvenaria ou concreto e distantes no mínimo 40 cm de paredes
Os terminais deverão ser instalados sobre alvenaria ou concreto e distantes no mínimo 40 cm de paredes
Ventilação permanente superior 150 mm
Ventilação permanente inferior 150 mm
Ventilação permanente superior 150 mm
Ventilação permanente inferior 150 mm
Grade metálica
Guarda-corpo h.: 1,10m
Corrimão h.: 0,70m
Escada de Acesso em Planta. Superior
Largura=1,50m
Degrau: b=30cm h=17cm
Corrimão h.: 0,80m e h.: 0,70m
Guarda-corpo h.: 1,10m
Corrimão h.: 0,80m e h.: 0,70m
PI01 Portão de correr e ser substituído 2,20x2,50m
PI02 Portão de correr e ser substituído 1,60x2,00m
PI03 Portão de correr e ser substituído 4,40x2,00m
Alvenaria
Concreto armado
Gradil
Cerca viva
Cerca viva
Cerca viva