




PLANTA BAIXA SEGUNDO PAVIMENTO CEIM DOM BOSCO - **BLOCO 01**
A: 452,82 m²




PLANTA BAIXA SEGUNDO PAVIMENTO ESCOLA BÁSICA DOM BOSCO - **BLOCO 02**
A: 356,31 m²



PLANTA BAIXA TERCEIRO PAVIMENTO ESCOLA BÁSICA DOM BOSCO - **BLOCO 02**
A: 452,82 m²

QUADRO DE ÁREAS	Total edificação	4.922,35 m²
BLOCO 01		
Pavimento térreo		624,78 m²
Primeiro pavimento		452,82 m²
Segundo pavimento		452,82 m²
Terceiro pavimento		452,82 m²
	Total Bloco 01	**1.983,24 m²**
BLOCO 02		
Pavimento térreo		521,85 m²
Primeiro pavimento		356,31 m²
Segundo pavimento		356,31 m²
	Total Bloco 02	**1.234,47 m²**
BLOCO 03		
Refeitório		356,30 m²
Espaço coberto		185,82 m²
Quadra coberta		549,68 m²
	Total Bloco 03	**1.091,80 m²**
BLOCO 04		
Ginásio de esportes		511,52 m²
	Total Bloco 04	**511,32 m²**
BLOCO 05		
Depósitos		101,32 m²
	Total Bloco 05	**101,32 m²**


LEGENDA - SIMBOLOGIA	
	EXTINTOR PQS - TIPO 20 B-C - 4 kg
	EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA - 10 LITROS
SAÍDA	SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL - PLACAS FOTOLUMINESCENTES DIMENSÃO CONFORME PROJETO
	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA (BLOCO AUTÔNOMO - 30 LEDS)
	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA (BLOCO TIPO FAROLETE 1200 LUMENS)
	CORRIMÃO h. - 0,92m e h. - 0,70m
	GUARDA-CORPO h. - 1,10m
	REGISTRO DE CORTE - GÁS COMBUSTÍVEL
	TUBULAÇÃO DE COBRE - GÁS COMBUSTÍVEL




Planta chave - referência
Esc.: Sem escala

NOTA:

A guarda vertical, terá seus vãos menores de tal modo que uma esfera de 10cm de diâmetro não possa passar por nenhuma abertura, por critérios de segurança.



Detalhe guarda-corpo
Esc.: sem escala



Detalhe corrimão e guarda-corpo
Esc.: sem escala

CONTROLE DE MATERIAIS E ACABAMENTOS


PISO: Classe IV-A

PAREDE E DIVISÓRIAS:
Revestimentos: Classe II-A sem gotejamento flamejante
Acabamentos: Classe III-A sem gotejamento flamejante

TETO E FORRO: Classe II-A sem gotejamento

COBERTURA: Classe II-B sem gotejamento


FACHADA: Classe II-B sem gotejamento



Detalhe corrimão
Esc.: sem escala




Detalhe placa de lotação máxima
Esc.: sem escala




Piso acabado

Detalhe extintores
Esc.: sem escala




Piso acabado

Detalhe luminárias de emergência
Esc.: sem escala



Piso acabado

Detalhe sinalização abandono de local
Esc.: sem escala



Detalhe corrimão
Esc.: sem escala

PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO - PPCI

AMAI
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO IRANI

Obra:	ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL DOM BOSCO Avenida Luiz Lunardi, 278 - Bairro Primavera - Xaxim
Data:	02/2023
Escala:	Indicada
Área:	4.922,35 m²
Desenho:	Patrícia
Prancha:	PPCI 04/11
Resp. Técnico:	PATRICIA CAMILOTTI:08796773928 Assinado de forma digital por PATRICIA CAMILOTTI:08796773928 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=82855700000167, ou=Presencial, ou=CertiRio RF A1, cn=PATRICIA CAMILOTTI:08796773928 Dados: 2022.02.08 15:29:48 -03'00' Patrícia Camilotti - Arquiteta e Urbanista CAU A116659-0
Município:	Município de Xaxim - CNPJ 82.854.670/0001-30
Especificação:	Plantas sistemas de prevenção contra incêndio Detalhamentos Quadro de áreas

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA
14º BATALHÃO DE BOMBEIRO MILITAR - SERVIÇO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - XAXIM-SC
PROTOCOLO **A838/700835/A** APROVADO EM **14/04/2023** - Qualquer alteração no projeto dependerá de prévio exame do SSCI.