




PLANTA BAIXA SEGUNDO PAVIMENTO CEIM DOM BOSCO - **BLOCO 01**
A: 452,82 m²
ESC.: 1/100


QUADRO DE ÁREAS	Total edificação	4.922,35 m²
BLOCO 01		
Pavimento térreo		624,78 m²
Primeiro pavimento		452,82 m²
Segundo pavimento		452,82 m²
Terceiro pavimento		452,82 m²
	Total Bloco 01	**1.983,24 m²**
BLOCO 02		
Pavimento térreo		521,85 m²
Primeiro pavimento		356,31 m²
Segundo pavimento		356,31 m²
	Total Bloco 02	**1.234,47 m²**
BLOCO 03		
Refeitório		356,30 m²
Espaço coberto		185,82 m²
Quadra coberta		549,68 m²
	Total Bloco 03	**1.091,80 m²**
BLOCO 04		
Ginásio de esportes		511,52 m²
	Total Bloco 04	**511,32 m²**
BLOCO 05		
Depósitos		101,32 m²
	Total Bloco 05	**101,32 m²**



Planta chave - referência
Esc.: Sem escala



PLANTA BAIXA SEGUNDO PAVIMENTO ESCOLA BÁSICA DOM BOSCO - **BLOCO 02**
A: 356,31 m²
ESC.: 1/100




PLANTA BAIXA TERCEIRO PAVIMENTO ESCOLA BÁSICA DOM BOSCO - **BLOCO 02**
A: 452,82 m²
ESC.: 1/100


LEGENDA - SIMBOLOGIA	
EXTINTOR EXISTENTE PQS - TIPO 20 B-C - 4 kg	
EXTINTOR A INSTALAR PQS - TIPO 20 B-C - 4 kg	
EXTINTOR A INSTALAR AGUA PRESSURIZADA - 10 LITROS	
SAÍDA	SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL A INSTALAR PLACAS FOTOLUMINESCENTES DIMENSÃO CONFORME PROJETO
	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA A INSTALAR (BLOCO AUTÔNOMO - 30 LEDS)
	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA A INSTALAR (BLOCO TIPO FAROLETE 1200 LUMENS)
	REGISTRO DE CORTE - GÁS COMBUSTÍVEL
	TUBULAÇÃO DE COBRE - GÁS COMBUSTÍVEL A INSTALAR
	TUBULAÇÃO HIDRANTE EXISTENTE A MANTER
	TUBULAÇÃO HIDRANTE A EXECUTAR
	AREA A REPAJER PISO DE CONCRETO

NOTA:

A guarda vertical, terá seus vãos menores de tal modo que uma esfera de 10cm de diâmetro não possa passar por nenhuma abertura, por critérios de segurança.



Detalhe guarda-corpo
Esc.: sem escala



Detalhe corrimão e guarda-corpo
Esc.: sem escala

CONTROLE DE MATERIAIS E ACABAMENTOS


PISO: Classe IV-A

PAREDE E DIVISÓRIAS:
Revestimentos: Classe II-A sem gotejamento flamejante
Acabamentos: Classe III-A sem gotejamento flamejante

TETO E FORRO: Classe II-A sem gotejamento

COBERTURA: Classe II-B sem gotejamento


FACHADA: Classe II-B sem gotejamento




Detalhe corrimão
Esc.: sem escala



Detalhe placa de lotação máxima
Esc.: sem escala




Detalhe extintores
Esc.: sem escala



Detalhe luminárias de emergência
Esc.: sem escala



Detalhe sinalização abandono de local
Esc.: sem escala



Detalhe corrimão
Esc.: sem escala

PROJETO REFORMA/ ADEQUAÇÃO SISTEMAS PREVENTIVOS CONTRA INCÊNDIO

AMAI
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO IRANI

Obra:
ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL DOM BOSCO
Avenida Luiz Lunardi, 278 - Bairro Primavera - Xaxim

Data: 02/2023

Escala: Indicada

Resp. Técnico:
PATRICIA CAMILOTTI:08796773928
Assinado de forma digital por PATRICIA CAMILOTTI:08796773928
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=83895970000167, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=PATRICIA CAMILOTTI:08796773928
Dados: 2023.02.06 15:34:23 -03'00'
Patrícia Camilotti - Arquiteta e Urbanista CAU A116659-0

Área: 4.922,35 m²

Município:
Município de Xaxim - CNPJ 82.854.670/0001-30

Desenho: Patrícia

Especificação: Plantas sistemas de prevenção contra incêndio
Detalhamentos
Quadro de áreas

Prancha: ARQ 03/04