



LEGENDA

	Tomada de uso geral média, a 1,30m do piso acabado.
	Tomada de uso geral alta, a 2,00m do piso acabado.
	Tomada de uso específico média, a 1,30m do piso acabado.
	Tomada dupla baixa, a 0,30m do piso acabado.
	Tomada dupla média, a 1,30m do piso acabado.
	Ponto para chuveiro elétrico alta, a 2,00m do piso acabado.
	Tomada para ar-condicionado alta, a 2,00m do piso acabado.
	Interruptor de uma seção média, a 1,30m do piso acabado.
	Interruptor de três seções, a 1,30m do piso acabado.
	Interruptor de quatro seções, a 1,30m do piso acabado.
	Ponto de luz no teto.
	Luminária LED na parede - arandela.
	Aterramento.
	Quadro de distribuição geral embutido, a 1,30m do piso acabado.
	Fase: Fase Neutra Retorno Terra Paralelo.

Notas:
 1 - Eletrodutos não cotados serão de 25mm.
 2 - Condutores não cotados serão de 2,5mm².
 3 - Tomadas não cotados serão de 100v.



Rua Primo Tacca, 350, Bairro Tacca - Xanxerê - SC
 E-mail: engenharia.engeobra@gmail.com | Cel: (49) 9 9976-0226

OBRA:	GINÁSIO SANTA TEREZINHA		
LOCAL:	Rua Achilles Biassotto, s/n, Bairro Guarany - Xaxim - SC		
PROJETO:	PROJETO ELÉTRICO		
ESPECIFICAÇÕES:	DATA:	DESENHO:	
- Planta Baixa Elétrica	07/2021	N.L.O.	
	ÁREA:	PRANCHA:	
	3.544,73 m ²	01	
	ESCALA:		
	Indicada		

Projeto:	Proprietário:
SAMUEL SPESATTO OUTEIRO Engº Civil - CREA SC 133319-7	PREFEITURA MUNICIPAL DE XAXIM CNPJ: 82.854.670/0001-30